

Пресс-релиз

17.08.2023 г. состоялось внеочередное заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал (далее – МРГ) по вопросу установления режимов работы Иркутского гидроузла.

На основании рекомендаций МРГ, а так же с учётом прогнозируемого ФГБУ «Иркутское УГМС» снижения уровней (расходов) реки Иркут, режим работы Иркутского гидроузла устанавливается:

- 19.08.2023 г. – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2900 – 3000 м³/с.

- 20.08.2023 г. и до особого указания (письмо Росводресурсов от 17.08.2023 г. № 02-26/8993) – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 3000 – 3200 м³/с в зависимости от прогнозируемых уровней (расходов) реки Иркут.

Следующее очередное заседание МРГ планируется провести 30.08.2023 г.